

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.04369

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016901

Общество с ограниченной ответственностью "Завод ТЕХНО". Адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань, Восточный промузел, 21, стр. 58. ОГРН: 1046213008170. Телефон: +74912911240. Факс: +74912911232.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Завод ТЕХНО". Адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань, Восточный промузел, 21, стр. 58. ОГРН: 1046213008170. Телефон: +74912911240. Факс: +74912911232. Филиал завода-изготовителя: Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Завод ТЕХНО" г. Юрга. Адрес: 652050, Кемеровская область, г. Юрга, ул. 1-я Железнодорожная, д. 1. Телефон: +73845149843. Факс: +73845149843. E-mail: ikonnikova@tn.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, e-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация"

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ (ROCKLITE, ROCKLIGHT), с содержанием органических веществ не более 2,5 % по массе, выпускаемые по ТУ 5762-049-17925162-2006 с изм. №1, №2, №3. Код ОКПД2: 23.99.19.110. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6806 10 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючий материал (НГ) по ГОСТ 30244.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 4531-С/ТР от 27.01.2017 г. ИЦ «ТПБ ТЕСТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Схема сертификации: 4с; Акт анализа состояния производства № 3703-АП от 08.12.2016 г., ОС «ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5762-049-17925162-2006 с изм. №1, №2, №3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.03.2017 по 14.03.2022



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись

О.О. Коваленко
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись

Г.В. Чернецов
инициалы, фамилия